



DOCUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO

SAM Montereau S.A.S.
36, Rue de la Grande Haie
77876 Montereau Cedex
FRANÇA
tel.: +330 16 470 45 00
fax: +330 16 470 46 94
e-e: direction.sammt@rivagroup.com
http://www.rivagroup.com/france

NERSAM 500S (A500 NR)

ESTRUTURAS
STRUCTURES

NOVEMBRO DE 2011

O presente documento anula e substitui o DC 106, de Julho de 2003.
A situação de validade do DC pode ser verificada no portal do LNEC (www.lnec.pt).

1 OBJECTO


O presente Documento de Classificação classifica os varões NERSAM 500S para efeitos do seu emprego como armaduras ordinárias em estruturas de betão armado e pré-esforçado, de acordo com a regulamentação em vigor.

rectos ou em rolos. Apresentam um perfil com duas séries opostas de nervuras de secção variável e oblíquas em relação ao eixo dos varões. Numa das séries, as nervuras oblíquas contíguas são paralelas. Na série oposta, as nervuras oblíquas têm inclinações alternadas em relação ao eixo dos varões. O espaçamento entre nervuras oblíquas é igual nas duas séries referidas.


As características de forma e de dimensões dos varões NERSAM 500S são as seguintes:

2 CARACTERIZAÇÃO

Os varões NERSAM 500S são obtidos directamente por laminagem a quente e podem ser fornecidos em comprimentos



Diâmetro nominal (mm)	Secção nominal (mm²)	Massa nominal (kg/m)	Nervura transversal		
			Afastamento entre nervuras c (mm)		Altura das nervuras a (mm)
			Valor nominal	Tolerância (%)	Valor mínimo
8	50,3	0,395	5,7	± 20	0,52
10	78,5	0,617	6,5	± 15	0,65
12	113	0,888	7,2		0,78
16	201	1,58	9,6		1,04



A identificação da origem dos varões e do respectivo fabricante será efectuada através de um código que consiste no engrossamento de certas nervuras conforme se esquematiza na figura acima.

Os varões produzidos sob a forma de rolos serão identificados por uma marcação adicional através de um código que consiste no engrossamento de uma nervura transversal na série de nervuras oposta à da identificação do fabricante e do país de origem.

Estes códigos deverão ser repetidos uniformemente ao longo do varão com um intervalo não superior a 1,50 m.

Os varões NERSAM 500S deverão possuir características mecânicas que satisfaçam à Especificação LNEC: E450:2010 – Varões de Aço A500 NR para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação.

3 CLASSIFICAÇÃO

Para todos os efeitos inerentes ao emprego dos varões NERSAM 500S como armaduras ordinárias em estruturas de betão armado e pré-esforçado, os varões serão considerados como pertencendo ao tipo designado por A500 NR, sendo-lhes portanto aplicáveis todas as disposições estabelecidas na regulamentação em vigor para aquele tipo de varões.

Lisboa e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Novembro de 2011.

O CONSELHO DIRECTIVO

A assinatura manuscrita de Carlos Pina, escrita em azul, sobre o nome impresso.

Carlos Pina
Presidente

Descritores: Varão para betão armado / Varão nervurado
Descriptors: Reinforced bar / Rib bar

